

Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Αθήνα
Σελ. : 1/1

Αριθμός Έκθεσης : 04-60300/17.12.2024/GR



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης	ΔΕΥΑ ΕΔΕΣΣΑΣ	Διεύθυνση πελάτη	18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1
Κωδ. Δείγματος	2024-113873	Δειγματοληψία	Veltia καθ' υπόδειξη του πελάτη. Δειγματολήπτης : ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 12/12/2024
Ημερομηνία Παραλαβής	12/12/2024	Ημερομηνία Εισαγωγής	12/12/2024
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	1. ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ- Δ.Δ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΒΡΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ CL:0.31ppm		
Περίοδος Ανάλυσης	13/12/2024 - 16/12/2024	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης
OMX @22°C	ISO 6222:1999	0	cfu/ml
OMX @37°C	ISO 6222:1999	0	cfu/ml
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml

Παρατηρήσεις

* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Τεχνικός Διευθυντής
Technical Manager

Όμηρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων
Omiros Paraskevas / Food Science

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Head of Microbiology Laboratory